

Prot. N. 002/24

A/To DE BERNARDI S.r.l.
V.le E. Fermi, 5
20090 CUSAGO (MI)
c.a. Simone Copello

Da/From: CSI S.p.A.
V.le Lombardia, 20/B
I-20021 BOLLATE (MI)
Lorenzo Zavaglio

e-mail: Simone.Copello@norres.it

Tel./Phone: +39 02 3833 0297
e-mail: lorenzo.zavaglio@csi-spa.com

Bollate, 18/01/2024

Oggetto: Certificazione Ministeriale emessa per materiali di produzione limitata ai sensi dell'art. 10, comma a) del Decreto del Ministero dell'Interno del 26 giugno 1984 (S.O. alla G.U. n. 234 del 25 agosto 1984) recante classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi, del Decreto del Ministero dell'Interno del 3 settembre 2001 (G.U. n. 242 del 17 ottobre 2001) e di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 14 ottobre 2022 (G.U. n. 251 del 14 ottobre 2022); norme di prova EN 13823:2020 ed EN ISO 11925:2020 (EN 13501-1:2019).

Denominazione commerciale: **368 PALISOL/S - 368 PALISOL-AF**

Con impiego: **CONDOTTA DI VENTILAZIONE**
Posa in opera: **FISSATO A SUPPORTO INCOMBUSTIBILE**

In conformità alle prove in oggetto eseguite sul vostro materiale, Vi comunichiamo che ad esso viene attribuita la:

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: C-s1, d0

A breve seguirà il Certificato di prova.

Reaction to Fire Operating Sector - Manager
Lorenzo Zavaglio



La validità di questo documento è di 30 giorni, o sino all'emissione da parte di CSI S.p.A. del Certificato di Prova originale.

CSI S.p.A. A SOCIO UNICO
SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE
E COORDINAMENTO DI IMQ GROUP S.R.L.

Sede legale
Italia 20030 Senago (MI)
Cascina Traversagna 21
direzione-csi@legalmail.it
info@csi-spa.com
www.csi-spa.com

Sedi operative
20021 Bollate (MI)
viale Lombardia 20/B
tel. (+39) 02 38330 1

10028 Trofarello (TO)
via Cuneo 12
tel. (+39) 011 6493 311
fax (+39) 011 6496 041